

石川県原子力環境安全管理協議会議事録

1. 日 時：平成19年12月25日（火） 13時30分～14時40分

2. 場 所：石川県庁11階1109会議室

3. 出席者：20名（名称略）、事務局、説明者他

4. 議事概要

(1) 志賀原子力発電所1号機臨界事故について、北陸電力(株)から再発防止対策の実施状況、原子力安全・保安院から特別な保安検査の結果について説明があった。

(委員)再発防止対策の対外通報・報告とは、何か。

(電力)全ての異常事象、日常起こる軽微な事象についても、国の原子力保安検査官へ通報すること等。

(委員)この他に対外的に取り組んでいることはないのか。

(電力)報告については、保安規定で明確化した。この他、発電所情報の国及び経営層・原子力本部への伝送がある。

(委員)伝送については、情報内容は何で、伝送先はどこか。

(電力)従来 of 項目に加え、原子炉水位、圧力、制御棒位置、中性子束。国の原子力保安検査官事務所へも送っている。

(委員)情報公開について、地域住民、一般市民へはどうなっているのか。

(電力)報告すべき事象については、国、県へきちっと出していく。これに加え、原子力本部を志賀町に設置し、住民とのコミュニケーションを図っているところ。

(委員)再発防止対策の取り組みについて、是非、協議会を志賀町で開催し、発電所の視察等を行って欲しい。

(県) 前向きに検討したい。

(2) 志賀原子力発電所の運転状況等について、北陸電力から説明があった。

(3) 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書(案)(平成19年度第2報)及び志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書(案)(平成19年度春季)について、事務局から説明があった。

(4) 前回の議事録(案)について、意見等があれば1月4日までに事務局へ連絡していただくこととなった。

－ 以 上 －