

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成 29 年 3 月 29 日（水）13 時 30 分～14 時 55 分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎 1 階 大会議室
3. 出席者：委員 23 名、説明者、事務局他
4. 議事概要：

(1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。

(委員) 志賀 1 号機の燃料集合体チャンネルボックスの上のクリップの部分に欠損が見つかったことについて、隣のチャンネルボックスとの仕切り板としての機能には、影響はなかったのか。

(電力) 隣のチャンネルボックスへの構造的な影響がないことを確認している。また、クリップの欠損は、腐食によるものであり、固形物が原子炉内を巡回し他の部品を壊すことはなく、原子炉内への影響はないと評価している。

(2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 28 年度第 2 報」
「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 28 年度第 3 報」
「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 28 年度第 1 報」
「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 28 年度第 2 報」
について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(3) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画（案）（平成 29 年度）」
「志賀原子力発電所温排水影響調査年度計画（案）（平成 29 年度）」
について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(4) 「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。

(5) 北陸電力から「志賀原子力発電所 2 号機原子炉建屋内への雨水流入事象」の原因とその対策を取りまとめた報告書の概要の説明があった。

(6) 平成28年10月3日及び平成28年11月24日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。