

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成 30 年 3 月 26 日（月）13 時 00 分～13 時 48 分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎 1 階 大会議室
3. 出席者：委員 20 名、説明者、事務局他
4. 議事概要：

(1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。

(委員) 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置放射能計算機プログラム不具合について、ドラム缶の放射エネルギーを正確に測定・記録できない可能性があることが判明したとの説明があったが、測定そのものが正確ではなかったということなのか。それとも、測定はできたがデータが適切にコンピュータに格納されなかったため、埋設基準を満たしているかどうか分からなかったということなのか。

(電力) 測定はできたが、データが適切にコンピュータに格納されなかったため、後にデータを確認できなかったということである。

(2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 29 年度第 3 報」
「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 29 年度第 2 報」
について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(3) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画（案）（平成 30 年度）」
「志賀原子力発電所温排水影響調査年度計画（案）（平成 30 年度）」
について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(4) 「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。

(5) 平成30年1月22日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。