

平成15年 6月 9日
石川県原子力安全対策室

志賀原子力発電所1号機の定期検査中の連絡について

本日（9日）午後3時40分、北陸電力より、別紙のとおり（<http://www.rikuden.co.jp/news/03060901.pdf>）定期検査中の志賀原子力発電所1号機に係る事象について連絡があったので、お知らせします。

この件に関しては、

- ①放射線管理区域内の事象であり、外部への漏えいがないこと
- ②漏えいした量が140ミリリットルであり、放射能のレベルとしては、110ベクレルと低いこと（国への報告基準 3.7×10^6 ベクレル）から、発電所外部への影響はないと考えています。

また、漏えいは既に止まっており、作業員への付着はなく、従ってこの漏えい水による作業員の被ばくもないと判断しています。

平成15年6月9日 原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4234
