

志賀原子力発電所 1 号機における再循環 B 系配管等の点検終了について

本日午後 2 時、北陸電力(株)から、再循環 B 系配管等の点検が終了したと連絡 (<http://www.rikuden.co.jp/news/03082601.pdf>) があった。

点検の結果、点検箇所 5 4 箇所のうち 4 箇所（7 月 2 9 日（火）に連絡があったひび 1 箇所を含む。）にひびが確認された。

北陸電力(株)では、当該箇所については新しい配管部材に取替の予定としている。

志賀原子力発電所 1 号機は現在定期検査中のため停止しており、本件による外部への影響はない。

県では、地元市町の担当者とともに、本日立入調査を実施し、点検内容（点検方法及び点検結果等）及び取替に係る今後の予定等について確認を行うこととしている。

今回の連絡は、先日締結した連絡基準ではⅡ（速やかな連絡が必要なもの）に該当しており、7 月 2 9 日の再循環系配管のひびの確認後、同一系統内の点検が終了したことから連絡があったもの。

なお、再循環 A 系配管等については現在点検中であり、ひびが確認されれば、北陸電力から連絡があることとなる。

平成 1 5 年 8 月 2 6 日 原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4 2 3 4
