

志賀原子力発電所1号機の異常時に係る速報(第1報)

標記の件について、北陸電力(株)から 25日 9時30分に、以下のとおり通報を受けた。

1. 件名 復水器の点検・補修について

2. 発生日時 平成 16年 6月 25日 9時 20分(頃)(出力降下決定日時)

3. 原子炉の状況 運転中(電気出力 54.8万kW)(出力降下は、本日午後6時からの予定)

4. 外部への放射能の影響 無

5. 概要

6月4日に北陸電力より公表のあった、復水器への海水の混入について、増加が認められたことから、発電所の出力を下げ、補修を行うもの。混入した海水量は、設置されている機器で十分処理できる程度のものであるが、予防措置として補修を行うもの。

なお、法令上、本事象については、国への報告を要しない。

6. 記者発表 未定

平成16年6月25日
原子力安全対策室
(直通)076(225)
1465
(県庁内線)4234