

志賀原子力発電所 2号機 試運転中の出力降下に係る立入調査について

志賀原子力発電所 2号機に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

記

- 1 日 時 平成20年4月1日(火)午後3時43分～午後5時53分
- 2 調査者等 3名
(調査者) 石川県(2名)、志賀町(1名)
- 3 調査結果等
志賀原子力発電所 2号機において発生した水素濃度上昇について、立入調査を実施した。
(調査内容)
原子力発電所からの放射能放出の有無
気体廃棄物処理系の状況

(調査結果)
原子力発電所からの放射能放出がないこと
気体廃棄物処理系の水素濃度が安全に制御されていることを確認した。
- 4 今後の対応
今後、北陸電力において原因究明が行われるが、県ではその対応状況について、立入調査で確認して行くこととしている。

平成20年4月1日 原子力安全対策室 (直通)076(225)1465 (県庁内線)4234
