

## 志賀原子力発電所 2号機 原子炉手動停止について

本日、北陸電力より、志賀原子力発電所 2号機について、昨日発生した気体廃棄物処理系の水素濃度上昇の点検を行うこととしたため、手動停止することとした旨、別紙により、連絡がありましたので、お知らせします。

参考 北陸電力HP <http://www.rikuden.co.jp/press/attach/08040202.pdf>  
<http://www.rikuden.co.jp/press/attach/08040203.pdf>

平成20年4月2日

原子力安全対策室

(直通) 076(225)1465

(県庁内線) 4234

# 志賀原子力発電所

## トラブル等に関する速報

### (第1報)

北陸電力株式会社  
志賀原子力発電所

1. 件名 志賀2号 原子炉手動停止について

2. 発生日時 平成20年4月2日5時58分(停止決定及び出力降下開始)

3. 発電所の状況

事象発生号機		2号機				
1号機	電気出力	事象発生前 <u>0 MW</u>			事象発生後 <u>0 MW</u>	
	原子炉熱出力	事象発生前 <u>0 MW</u>			事象発生後 <u>0 MW</u>	
2号機	電気出力	事象発生前 <u>145 MW</u>			事象発生後 <u>- MW</u>	
	原子炉熱出力	事象発生前 <u>732 MW</u>			事象発生後 <u>- MW</u>	
外部への放射能の影響		無	排気筒モニタの指示値の変化			無
			モニタリングポストの指示値の変化			無
非常用炉心冷却装置の作動		無				
人身事故		無				
1号機原子炉建屋地下2階の震度		<del>1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7相当</del> (約 gal)				

4. 記事

2号機は試験発電中のところ、気体廃棄物処理系における水素濃度上昇による点検のため、電気出力を降下しました。今後、原子炉を停止します。

現在、詳細について点検中です。

(本情報の県、町への送付は、安全協定に基づくものです。)

発信日時	平成20年4月2日6時19分	発信者	
------	----------------	-----	--