

平成22年12月22日  
原子力安全対策室

### 志賀原子力発電所1号機の原子炉再起動について

原子力安全対策室は、本日、志賀町とともに立入調査を実施し、制御棒の水圧制御ユニット洗浄後における制御棒動作について調査を行った。

立入調査では、

- ①想定以上に動いた制御棒の動作確認作業に立会い、正常に動作すること
- ②他の制御棒の動作確認は記録で正常に動作すること

を確認した。

原子力安全対策室及び志賀町は、制御棒の動作確認において問題がなかったことから、本日、原子炉を再起動することを了承した。

連絡先 原子力安全対策室 外線直通 076-225-1465 県庁内線 4234
---